

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 149



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Bøjsø Døre og Vinduer

Bøjsø Døre og Vinduer A/S

Højagervej 5-7
6623 Vorbasse

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

19. april 2027

Rikke Paulsen

Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 149

Indehaver af mærkningstilladelse:

Bøjsø Døre og Vinduer A/S

Højagervej 5-7

6623 Vorbasse

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Bøjsø Døre og Vinduer

General labelling criteria, 7th edition, 2021

Windows and exterior doors, 4th edition, 2018

8. september 2020

Dørelement, Træbaseret

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 2

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,80	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,003	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	10	døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn			
TVOC	≤	10	mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01	mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn			
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0	mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001	mg/m ³
R-værdi	≤	1	
Sensorisk bedømmelse			
Tidsværdi	≤	30	døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.