

Døre og vinduer med termoglas

1. Generelt vedrørende vindues og dør leverancen

Producenten skal være certificeret under DVV, samt følge Vinduesindustriens tekniske bestemmelser. Fabrikken skal ligeledes være godkendt til DVV/Vinduesindustriens 2-ØKO-behandling. Elementerne skal leveres med 10 års garanti mod rådskade i udvendigt træ, forudsat at elementerne er korrekt monteret og vedligeholdt.

Det påhviler entreprenøren at foretage opmåling på stedet samt kontrollere det endelige antal.

Elementerne skal som standard overholde energimærke A og være dokumenteret i energimærkningsordningen.

2. Trækvalitet

Rammer, karm, sprosser og poste udføres udvendigt i sibirisk lærketræ, skåret af langsomt voksende stammer for at sikre holdbarhed og formstabilitet. Densitet må aldrig være under 600 kg/m³. Der skal anvendes 100% kernetræ i alle udvendige dele, hvormed der ikke må kunne forekomme splintandele på noget udvendigt sted på elementerne.

Rammer, karm og poste udføres indvendigt i fyrretræ af god og knastfri kvalitet. Her er der ingen krav om kerneandel.

Der anvendes fingerskaret træ både indvendigt og udvendigt.

Under produktion af elementerne, forbeholder kunde/rådgiver sig ret til at besigtige, kontrollere og opnå dokumentation for træets kvalitet iht. nærværende kravsspecifikationer.

3. Elementer med termoglas

Karme: 50 x 115 mm.

Sprosser: 19 mm påklæbede og tappet ind i rammen.

Tætningslister skjult i karmen, og derved ingen synlige skyggekanter indefra set ved rammen.

Glaslister udføres i lærketræ. Kitfals look med skrå glasliste.

2 lags termoglas med lys varmkant.

Vinduerne udføres som standard med galvaniserede nothængsler, og hvide vugge anverfere og stormjern.

Terrassedøre skal som standard udføres med galvaniserede hamborghængsler.

4. Overfladebehandling

Overfladebehandlingen skal opfylde krav for "Dansk Indeklima Mærkning" og Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser pkt. 5.3.4 beskrivende behandlingssystem 2 ØKO.

Der skal anvendes et flerlags vandbaseret diffusionsåbent træbeskyttelsessystem. Træbeskyttelsen skal overordnet opfylde EN599-1, EN113, EN152 og EN927. Alle lag skal indeholde svampe- og skimmeldræbende fungicider. Toplakken skal opfylde EN927-6 i forhold til UV-beskyttelse.

Den samlede lagtykkelse på synlige flader skal være 100 – 140 µ.